

Radzyń Podlaski, dnia 18 października 2017 r.

WRG.271.12.2017

**WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na dostawę i montaż
instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu
„SŁONECZNA ALTERNATYWA DLA RADZYŃNIA PODLASKIEGO”**

Niniejszym informuje się, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu pn.: „SŁONECZNA ALTERNATYWA DLA RADZYŃNIA PODLASKIEGO” do zamawiającego wpłynęły pisma wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z dnia 15 września 2017 r., jak poniżej:

I. Pismo z dnia 2 października 2017r. (do zamawiającego wpłynęło w dniu 2 października 2017r.)

«WNIOSEK O WYJAŚNIENIE treści SIWZ

Niniejszym wnosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania dotyczące treści SIWZ:

Pytanie 1.

Czy zamawiający uzna za równoważny moduł fotowoltaiczny o mocy 300 Wp, którego współczynnik wypełnienia mieści się w granicach tolerancji +/- 2,3% oraz posiadający wytrzymałość na siłę ssącą 2400 Pa?

Pytanie 2.

Czy zamawiający potwierdza, że rozłącznik po stronie DC, jest elementem rozłączającym część DC instalacji od falownika zgodnie z przepisami VDE-AR-E 2100-712 oraz IEC60947? »

II. Pismo z dnia 2 października 2017 r. (do zamawiającego wpłynęło w dniu 3 października 2017r.)

« Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania nr WRG.271.12.2017.

1. Na str. 7 wzoru umowy widnieje informacja o konieczności zapewnienia udziału w realizacji zamówienia osoby jako Koordynatora Technicznego posiadającego odpowiednie uprawnienia. Czy są jakieś wymagania dotyczące zatrudnienia wskazanej osoby np. na podstawie umowy o pracę? Czy z uwagi na ten zapis, potencjalny wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie podwykonawcę/podmiot, na zasoby którego się powołuje

w przypadku, gdy taka osoba nie jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę, a współpracę tą reguluje inna umowa cywilno-prawna?

2. Czy jest możliwość zamontowania urządzeń posiadających odpowiednie parametry producenta innego niż ten, który został wskazany pierwotnie w formularzu ofertowym w tabeli nr 1 na str. 2/5 i 2 na str. 3/5 (kolumna Producent i model ogniwa fotowoltaicznego)?
»

III. Pismo z dnia 11 października 2017 r. (do zamawiającego wpłynęło w dniu 11 października 2017r.)

« w związku z ogłoszeniem przez miasto Radzyń-Podlaski na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu "Słoneczna alternatywa dla Radzyna Podlaskiego" znak postępowania WRG.271.12.2017 proszę o wyjaśnienie następujących kwestii które pozwolą nam przygotować ofertę spełniającą wymagania przetargu.

1) W punkcie 4.8 przedstawione zostały zamawiający wymaga aby podczas montażu uwzględnić wymagania osób niepełnosprawnych i dostępność dla nich elementów sterujących. Prosimy o wyjaśnienie co Państwo przez to rozumiecie ponieważ zgodnie z Polskim prawem a konkretnie ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. § 3 Rodzaje urządzeń, instalacji i sieci, przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. W załączniku 1 mamy wymienione urządzenia i instalacje przy eksploatacji których wymagane jest posiadanie kwalifikacji. Grupa 1 pkt1. określa w przypadku urządzeń prądotwórczych przyłączonych do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego wymagane jest posiadanie kwalifikacji do jego eksploatacji.

Samo rozporządzenie załączam do tej wiadomości

2) W sprawie doboru modułów dla instalacji o mocy 3,36 kWp w przypadku falowników podajecie Państwo informację:

Maksymalna moc DC 2650 W co wyklucza zastosowanie tego falownika z uwagi na fakt że instalacja będzie miała moc 3360 W czyli znacznie przewyższy moc falownika. Prosimy o zweryfikowanie danych falownika z uwagi na fakt że powyższy falownik wydaje się być wzięty z projektu instalacji 2,24 kWp zmianie nastąpiła tylko moc AC falownika na 3 kWp. W obecnej konfiguracji instalacja będzie znacznie przewymiarowana i producent urządzenia może nie uznać gwarancji. »

Stosownie do art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. , poz. 1579) udziela się wyjaśnień, zgodnie z poniższym:

Ad pismo I.

Ad pytanie 1.

Zamawiający nie zmienia mocy modułu fotowoltaicznego wskazanego w SIWZ z dnia 15 września 2017r. i tym samym nie uznaje modułu fotowoltaicznego o mocy 300 Wp, którego współczynnik wypełnienia mieści się w granicach tolerancji +/-2,3% oraz posiada wytrzymałość na siłę ssącą 2400 Pa , jako równoważny.

Ad pytanie 2.

Zamawiający potwierdza, że rozłącznik po stronie DC, jest elementem rozłączającym część DC instalacji od falownika zgodnie z przepisami VDE-AR-E 2100-712 oraz IEC60947.

Ad pismo II.

Ad 1.

Zamawiający zmienia w tym zakresie brzmienie załącznika nr 2 do SIWZ - Projekt umowy. Zamawiający nie stawia wymagań dotyczących zatrudnienia osoby jako koordynatora technicznego, a wykonawca nie jest zobowiązany wskazać takiej osoby w ofercie.

Ad 2.

Tak. Inne urządzenia powinny spełniać wymagania zamawiającego określone w SIWZ.

Ad pismo III.

Ad 1.

Zamawiający w tym zakresie zmienia treść SIWZ z dnia 15 września 2017r. poprzez usunięcie treści zawartej w Rozdziale 4 pkt 4.8.

Ad 2.

Wprowadza się zmianę w opisie przedmiotu zamówienia – w załączniku nr 1b SIWZ z dnia 15 września 2017r. tj. wprowadza się zmianę w zakresie podstawowych wymogów, które musi spełniać zastosowany inwerter (str. 8) , zgodnie z poniższym:

- „ – zintegrowane złącze WLAN, oraz funkcja Webconnect
- sprawność maksymalna; 97%
- sprawność europejska; 96,3%
- rozłącznik; po stronie DC
- zakres temperatur pracy: - 40 °C do + 60 °C
- stopień ochrony wg. IEC 60529; IP65

- klasa klimatyczna wg. IEC60721-3-4; 4K4H
- maksymalna moc DC; 3880 W
- zakres napięć MPP; 260V – 500 V
- maksymalna moc znamionowa przy 230 V, 50 Hz; 3680
- maksymalna moc pozorna AC; 3680 VA” .

Składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia i zmiany SIWZ z dnia 15 września 2017 r.

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Ręćka