

WRG.271.12.2017

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na dostawę i montaż  
instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu  
„SŁONECZNA ALTERNATYWA DLA RADZYŃIA PODLASKIEGO”**

Niniejszym informuje się, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu pn.: „SŁONECZNA ALTERNATYWA DLA RADZYŃIA PODLASKIEGO” do zamawiającego wpłynęło pismo wykonawcy z dnia 19.10.2017r. o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z dnia 15 września 2017 r., jak poniżej:

« Uprzejmie proszę o udzielenie wyjaśnień na poniższe pytania:

- 1) Wykonawca prosi o podanie liczby oraz rodzaju pokryć dachowych instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych na dachach budynków mieszkalnych oraz gospodarczych ?
- 2) Czy zamawiający dopuści montaż paneli o mocy nominalnej większej niż 280 Wp, z uwzględnieniem zmiany ilości montowanych paneli w jednej instalacji ?
- 3) Prosimy o ograniczenie ilości wezwań lub całkowite wycofanie zapisu dotyczącego przeglądów gwarancyjnych na żądanie. Zapis „W przypadku podejrzeń dotyczących wystąpienia lub uwidocznienia wad instalacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do dokonania bezpłatnego przeglądu gwarancyjnego niezależnie od wykonywanych okresowych przeglądów gwarancyjnych” może powodować nadużywania możliwości wzywania Wykonawcy do wykonania bezpłatnego przeglądu gwarancyjnego. Podstawowym zadaniem i celem dla Wykonawcy jest wykonanie wszystkich instalacji bezusterkowo . Istnieją oczywiście przypadki gdzie dochodzi do awarii instalacji i konieczności naprawy , jednak wiedza użytkowników jest wciąż zbyt mała by rozpoznać wielkość i znaczenie zaistniałego niepoprawnego działania instalacji. Często „niepoprawność” działania instalacji nie wynika z winy Wykonawcy zaś może być przyczyną niepoprawnego jej użytkowania. Większe znaczenie ma więc wyedukowanie Użytkownika zwracając szczególną uwagę na zachowanie się w sytuacjach kryzysowych (tj. innych niż normalne np. dopasowanie opcji sterownika). Mając powyższe na uwadze ponawiamy apel o wycofanie zapisu lub ograniczenie ilości możliwych zgłoszeń odnośnie przeglądów gwarancyjnych na żądanie.

Etap składania ofert gdzie Wykonawca musi określić dokładnie cenę nie pozwala na zweryfikowanie przyszłych potrzeb użytkowników między innymi ceny za kompleksowe

wykonanie zadania wraz z uwzględnieniem serwisów ( szczególnie ich ilości), czy częstotliwości zgłoszeń związanych z „podejrzeniem odnośnie nieprawidłowego działania instalacji”. Wnosimy o usunięcie zapisu, lub rzeczowe określenie ilości zgłoszeń.

Wnosimy również o wprowadzenie do umowy zapisu odnośnie kar w przypadku nieuzasadnionego wezwania do przeglądu gwarancyjnego: „ Zamawiający pokryje koszty dojazdu Wykonawcy do lokalizacji tj. kwotę 200 zł netto”.

Jako nieuzasadnione wezwanie do przeglądu gwarancyjnego należy rozumieć:

1. Użytkowanie instalacji fotowoltaicznej niezgodnie z instrukcją użytkownika (zgodnie z instrukcją użytkownika przekazaną Użytkownikowi w momencie przekazania instalacji fotowoltaicznej)
2. Niedotrzymania przez Klienta warunków użytkowania i gwarancji szczegółowo opisanych w Dokumentacji Techniczno Ruchowej oraz Instrukcji Użytkowania materiałów dostarczonych przez Wykonawcę w ramach realizacji Zadania.  
Wniesienie tego zapisu jest podyktowane tym, iż Wykonawca nie może finansowo odpowiadać za błędy eksploatacyjne klientów.

- 4) Ze względu na znaczące różnice w kosztach konstrukcji mające wpływ na złożoną ofertę, proszę o podanie ilości paneli zamontowanych na dachu skośnym oraz dachu płaskim dot. par. 9 pkt. 2,6)
- 5) Proszę o podanie liczby oraz rodzaju pokryć dachowych instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych na dachach budynków mieszkalnych oraz gospodarczych?
- 6) Proszę o informację na ilu obiektach na których ma zostać wykonana instalacji dom jest pokryty eternitem? Co w takim przypadku? »

Stosownie do art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. , poz. 1579) udziela się wyjaśnień, zgodnie z poniższym:

Ad 1.

Zamawiający nie dysponuje zestawieniem w zakresie rodzajów pokryć dachowych (materiałów).

Ad 2.

Zamawiający nie dopuści montażu paneli o wskazanej mocy nominalnej.

Ad 3.

Zamawiający nie wprowadza zmian SIWZ w tym zakresie.

Ad 4.

Zamawiający informuje, że w dniu 18 października 2017 r. na stronie internetowej pod adresem:



<https://umradzynpodlaski.bip.lubelskie.pl> zamieścić pismo o zmianie SIWZ, którym między innymi dokonał zmiany brzmienia załącznika nr 2 – projektu umowy. Wskazane informacje zawarto w § 1 ust. 7 zmienionej treści projektu umowy.

Ad 5.

Odpowiedź w brzmieniu jak w ad 1.

Ad 6.

Instalacje fotowoltaiczne nie będą montowane na dachach z pokryciem eternitem.

Składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia SIWZ z dnia 15 września 2017r.

BURMISTRZ MIASTA

*Jerzy Rebek*