

Radzyń Podlaski, dnia 23 października 2025 r.

WRG.271.5.2025

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn.:
„DOSTAWA DWÓCH PRZEWOŹNYCH AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH
DLA MIASTA RADZYŃ PODLASKI”**

Niniejszym informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Dostawa dwóch przewoźnych agregatów prądotwórczych dla Miasta Radzyń Podlaski** do Zamawiającego wpłynął wniosek od wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 20 października 2025 r., znak: WRG.271.5.2025 (SWZ), jak poniżej:

Wniosek z dnia 21 października 2025 r.:

1. „Czy dopuszczają Państwo zbiornik paliwa o pojemności 139l zamiast wymaganych 200l?”

Stosownie do art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm., dalej jako „uPzp”) udziela się wyjaśnień, zgodnie z poniższym:

Ad. 1: Zamawiający nie dopuszcza, aby urządzenia były wyposażone w zbiornika paliwa o pojemności niższej niż określona w dokumentach zamówienia.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ i są wiążące przy sporządzaniu ofert.

Składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu, wykonawcy są zobowiązani uwzględnić wszystkie wyjaśnienia treści SWZ.

z up. BURMISTRZA MIASTA

Marzena Giecał
SEKRETARZ MIASTA