



**POLSKI
ŁĄD**



Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

**MIASTO
RADZYŃ PODLASKI**
21-300 Radzyń Podlaski
ul. Warszawska 32

Radzyń Podlaski, dnia 6 listopada 2025 r.

WRG.271.7.2025

**WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn.:
„PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ WRAZ Z MODERNIZACJĄ SIECI WODNO-
KANALIZACYJNEJ W RADZYNIU PODLASKIM – UL. WARSZAWSKA I UL. CHOMICZEWSKIEGO”**

Niniejszym informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim – ul. Warszawska i ul. Chomiczewskiego** do Zamawiającego wpłynął wniosek od wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 24 października 2025 r., znak: WRG.271.7.2025 (SWZ), jak poniżej:

Wniosek z dnia 31 października 2025 r.:

1. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie rur wodociągowych o SDR17?
2. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie kształtek żeliwnych wodociągowych PN10 przy średnicach powyżej 150/160mm?
3. Kanalizacja sanitarialna o DN160 jest sprzecznie opisana. W opisie zasugerowano rurę PVC-U w SDR31 kl. SN12 i kolejno DN160x4,7mm - co wskazuje na SDR34 kl. SN8. Prosimy o ujednolicenie zastosowanego materiału.
4. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie włazów żeliwnych z wypełnieniem betonowym i ryglami o wysokości 11,5cm?
5. Czy zamawiający dopuszcza zamianę studni żelbetowych na studnie betonowe?
6. Czy zamawiający może udostępnić przedmiar z symbolami KNR?
7. Prosimy o udostępnienie schematów węzłów sieci wodociągowej.

Stosownie do art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm) udziela się wyjaśnień, zgodnie z poniższym:

Ad 1

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur wodociągowych o SDR17 zgodnie z zapisami Projektu Architektoniczno-Budowlanego i STWiORB.



**POLSKI
ŁAD**



Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

Ad 2

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania kształtek żeliwnych wodociągowych PN10 przy średnicach powyżej 150/160 mm.

Ad 3

Przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej należy użyć rur PVC-U (SDR34) SN-8 fi 160x4,7mm. Zamawiający dopuszcza wyłącznie zastosowanie materiałów o specyfikacji wskazanej w dokumentacji projektowej.

Ad 4

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania włazów żeliwnych z wypełnieniem betonowym i ryglami o wysokości 11,5cm?

Ad 5

Zamawiający nie dopuszcza zmiany studni żelbetowych na studnie betonowe.

Ad 6

Zamawiający w załączeniu do niniejszych wyjaśnień udostępnia przedmiary z symbolami KNR.

W związku z powyższym dokonuje się zmiany SWZ, w odniesieniu do załącznika nr 1 SWZ „Opis przedmiotu zamówienia 1.3”, zgodnie z poniższym:

zawarty w załączniku nr 1 SWZ „Opis przedmiotu zamówienia 1.3” plik o nazwie „przedmiar WARSZAWSKA-CHOMICZEWSKIEGO” zastępuje się trzema plikami o nazwach: „Przedmiar robót całość-Warszawska”, „Przedmiar robót drogowych-Chomiczewskiego Etap I” i „Przedmiar robót sanitarnych-Chomiczewskiego Etap I” które są zawarte w folderze o nazwie „PRZEDMIARY_zmiana” (folder skompresowany .zip).

Ad 7

Wszelka dokumentacja niezbędna do należytej realizacji zamówienia i będąca w dyspozycji Zamawiającego została dołączona i stanowi załącznik do SWZ.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ i są wiążące przy sporządzaniu ofert.

Składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu, wykonawcy są zobowiązani uwzględnić wszystkie wyjaśnienia i zmiany treści SWZ.

z up. BURMISTRZA MIASTA

Bożena Łecyk
Zastępca Burmistrza