

Załącznik nr 1b do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa cystern oraz stacji uzdatniania wody dla Miasta Radzyń Podlaski”

Część 2

Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech (3) fabrycznie nowych stacji uzdatniania wody dla Miasta Radzyń Podlaski zgodnie z poniższymi wymaganiami:

Stacje uzdatniania wody (3 sztuki).

1. Urządzenie powinno być wyposażone w:
 - filtr mechaniczny,
 - kolumna/blok z żywicą jonowymienną,
 - kolumna/blok węglowy,
 - lampa UV,
 - pompa zasilająca, samozasysająca, przeznaczona do pracy ciągłej,
 - bezpieczna instalacja elektryczna wyposażona w wyłącznik przeciw-porażeniowy oraz nadmiarowo-prądowy,
 - zasilanie prądem przemiennym 230V 50 Hz z sieci energetycznej lub agregatu prądotwórczego,
 - agregat prądotwórczy, dobrany odpowiednio do zasilania stacji.
2. Urządzenie powinno posiadać następujące parametry:
 - wydajność urządzenia ze zbiorników wodnych: min. 500 l/h,
 - wydajność urządzenia z sieci wodociągowych: min. 800l/h,
 - czas pracy przy naładowanym akumulatorze – min. 5 godzin,
 - technologia uzdatniania wody: membranowa, ultrafiltracyjna,
 - zapotrzebowanie mocy przy pracy ciągłej: maksimum 130 W,
 - napięcie zasilania stałe: akumulator 60 Ah 12 V DC,
 - maksymalna liczba osób wymaganych do obsługi urządzenia: 3,
 - przyłącze Pressure wraz zaworem odcinającym,
 - przyłącze Normal wraz z zaworem odcinającym,
 - filtr przedwstępny,
 - rozłącznik akumulatora i paneli PV,
 - szafka sterowniczo-zasilająca,
 - akumulator,
 - kontroler ładowania akumulatora z paneli PV wraz z gniazdem przyłączeniowym,
 - zespół filtrów i złożeń,
 - filtr z lampą UVC,
 - przyłącze kranu spustowego,
 - kran spustowy,
 - wąż ssący.

3. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieuszkodzony oraz nieobciążony prawami podmiotów trzecich,
4. Wymagany okres gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego: 24 miesiące.
5. Termin realizacji zamówienia:
15 grudnia 2025 r.
6. Dostawa i odbiór:
Dostawa do siedziby Zamawiającego wraz z dokumentacją techniczną i instrukcjami.
7. Instruktaż:
Wykonawca zapewni przeszkolenie min. dwóch osób wskazanych przez Zamawiającego z obsługi i konserwacji urządzenia.