

**Załącznik nr 1a do SWZ**  
**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**„Dostawa cystern oraz stacji uzdatniania wody dla Miasta Radzyń Podlaski”**

---

**Część 1**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch (2) fabrycznie nowych cystern do przewozu i dystrybucji wody pitnej dla Miasta Radzyń Podlaski, zgodnie z poniższymi wymaganiami.

**Cysterny do przewozu i dystrybucji wody pitnej (2 sztuki).**

1. Cysterna do przewozu i dystrybucji wody pitnej powinna być wyposażona w:
  - zbiornik na wodę zamontowany na przyczepie ciągnikowej jednoosiowej,
  - światła drogowe i instalację elektryczną umożliwiające poruszanie się po drogach publicznych,
  - zaczep do transportu ciągnikiem rolniczym,
  - koło zapasowe,
  - schowek na węże.
2. Cysterna do przewozu i dystrybucji wody pitnej powinna spełniać następujące warunki:
  - możliwość transportu (kołowego) oraz magazynowania wody spożywczej,
  - objętość zbiornika – min. 5000 l,
  - zbiornik wykonany ze stali kwasoodpornej,
  - kształt zbiornika okrągły lub eliptyczny,
  - wszystkie części stykające się z wodą wykonane z materiałów odpornych na korozję,
  - zbiornik wykonany z materiałów dopuszczonych do kontaktu z wodą spożywczą, tj. powinien posiadać atest Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy (PZH),
  - wyposażenie w higieniczne punkty do pobierania wody, tj. do zbiornika - wlew i ze zbiornika – zawór czerpalny (kurki czerpalne, minimum 2 szt.) wlew do zbiornika i zawór czerpalny posiadający trwałe i szczelne zamknięcie,
  - węże i inne elementy stanowiące wyposażenie cysterny wykonane z materiałów dopuszczonych do kontaktu z wodą spożywczą,
  - węże i inne elementy przechowywane w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem z zewnątrz,
  - rama oraz elementy nośne wykonane ze stali ocynkowanej lub kwasoodpornej,
  - powierzchnia zewnętrzna zbiornika wykończona techniką mazerowania,
  - izolacja termiczną na całej powierzchni,
  - do wjazdu górnego zbiornika zamontowane dojście w postaci drabinki,
  - wyposażenie w wodowskaz napełnienia wodą zbiornika,
  - wąż oraz skrzynka z kranikami pobierczymi z zamknięciem za pomocą klucza.
3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca umieści na cysternie trwałe napis o następującej treści: „WODA PITNA”.

4. Cysterna musi posiadać wymagane dokumenty dopuszczające do poruszania się po drogach publicznych oraz dokumenty umożliwiające rejestrację w wydziale komunikacji.
5. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieuszkodzony oraz nieobciążony prawami podmiotów trzecich.
6. Wymagany okres gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego: 24 miesiące.
7. Termin realizacji zamówienia:  
15 grudnia 2025 r.
8. Dostawa i odbiór:  
Dostawa do siedziby Zamawiającego wraz z dokumentacją techniczną i instrukcjami.
9. Instruktaż:  
Wykonawca zapewni przeszkolenie min. dwóch osób wskazanych przez Zamawiającego z obsługi i konserwacji urządzenia.