



**POLSKI  
ŁĄD**



Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

Radzyń Podlaski, dnia 12 lutego 2024r.

**MIASTO  
RADZYŃ PODLASKI**  
ul. Warszawska 32  
21-300 Radzyń Podlaski

WRG.271.1.2024

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn.:  
„Modernizacja infrastruktury drogowej w ulicy Chomiczewskiego w Radzynie Podlaskim.”**

Niniejszym informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja infrastruktury drogowej w ulicy Chomiczewskiego w Radzynie Podlaskim .”, do Zamawiającego wpłynął wniosek od wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 25 stycznia 2024 r., znak: WRG.271.1.2024 (SWZ), jak poniżej:

Wniosek z dnia 12 lutego 2024r.

„1) Prosimy o przedstawienie przez Zamawiającego sposobu przejścia wodociągiem pod rzeką. W projekcie, na profilu zaznaczono prowadzenie rury metodą bezwykopową trasą niemożliwą do zrealizowania bez rozkopu. W ocenie wykonawcy zastosowanie kolana o kącie 45 stopni pod korytem rzeki nie jest możliwe do wykonania bez wykopów, a wykopu w obszarze koryta rzeki są nie do wykonania. Prosimy o uzupełnienie projektu o opis technologii, którą należy zastosować, bo obecnie projekt wodociągowy ma błędne założenia i nie jest możliwy do realizacji. 2) W przedmiarach Kanalizacji Deszczowej w ulicy Chomiczewskiego zamieszczono pozycje „Wpust deszczowy betonowy śr. 500 z osadnikiem - zwieńczenie krata zawiasową, ryglowana 40t”, natomiast w Projekcie Technicznym branży sanitarnej zamieszczone wpusty są opisane „wpusty uliczne PVC/PP Ø 600 mm systemowy, z odpływem bocznym Ø 200 mm, osadnikiem min. 1,0m, z wpustem żeliwnym uliczny klasy D-400, krata na zawiasie, z zamknięciem ryglowym, z wkładką osadnikową (koszykiem) wg. PN-EN 124:2000, PN-EN 4982+A1:2011, lub równoważne wydane przez właściwą jednostkę certyfikującą”. Prosimy o określenie materiału z jakiego należy wykonać studzienki wpustów deszczowych. Wygenerowano na Platformie e-Zamówienia 1.”

Stosownie do art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. , poz. 1605, z późn. zm.) udziela się wyjaśnień, zgodnie z poniższym:



**POLSKI  
ŁĄD**



Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

#### **Ad 1**

Zamawiający § 4 ust. 1 pkt 1 SWZ określił zakres przedmiotu zamówienia branży sanitarnej oraz dodatkowo w ust. 2 między innymi uszczegółowił, cyt.: « Załącznik nr 1 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia) zawiera opis wykonania całości w/w drogi publicznej. Zamawiający wskazują, że odcinek drogi ul. Chomiczewskiego od początku opracowania projektowego do podanego w ust. 1 kilometrażu (do km 0+175,00) zostanie wykonany w ramach innego zamówienia publicznego. Przedmiotem niniejszego postępowania jest „Modernizacja infrastruktury drogowej w ulicy Chomiczewskiego w Radzynie Podlaskim” w zakresach wymienionych w ust. 1.»

W związku z powyższym zakres robót przejścia wodociągiem pod rzekę nie jest przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

#### **Ad 2**

Zamawiający § 4 ust. 5 SWZ wskazał, że z uwagi na to, że wynagrodzenie wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym między innymi w dokumentacji projektowej. Przedmiar dołączony do postępowania ma charakter pomocniczy ułatwiający wycenę robót budowlanych. Dokumentem nadrzędnym jest projekt budowlany.

W związku z powyższym, Wykonawca obowiązany jest do wykonania zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, między innymi zgodnie z Projektem Technicznym branży sanitarnej.

**Składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, wykonawcy są zobowiązani uwzględnić wszystkie wyjaśnienia SWZ.**

**BURMISTRZ MIASTA**

*Jerzy Rębek*

