

Radzyna Podlaski, dnia 9 lipca 2021r.

WRG.271.3.2021

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn.:  
„Budowa toalety publicznej w Radzynie Podlaskim”.**

Niniejszym informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę toalety publicznej w Radzynie Podlaskim, do zamawiającego wpłynął wniosek od wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) z dnia 2 lipca 2021 r., jak poniżej:

Wniosek z dnia 8 lipca 2021r.:

«W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym pn. „Budowa toalety publicznej w Radzynie Podlaskim.”, prosimy o odpowiedź na poniższe zapytania:

– Zamawiający przyjął, że „podłoga winna być wyposażona w wagę, co pozwoli zidentyfikować czy ktoś się znajduje w pomieszczeniu...”

Zaproponowana przez Zamawiającego podłoga wyposażona w wagę jest rozwiązaniem nieskutecznym w funkcji detekcji obecności w toalecie. W przypadku zastosowania podłogi ważonej istnieje możliwość, że korzystający stanie na muszle ustępową i wówczas podłoga nie wykryje obecności człowieka i wejdzie w tryb mycia.

Dlatego proponujemy rozwiązanie równoważne w postaci systemu detekcji użytkownika toalety wyposażony w nowoczesne czujników ruchu oraz czujniki optyczne zapewniający prawidłowe działanie toalety.

W związku z powyższym proponujemy przyjęcie rozwiązania równoważnego w zakresie detekcji osób znajdujących się w pomieszczeniu toalety na system detekcji użytkownika toalety wyposażony w nowoczesne czujniki ruchu oraz czujniki optyczne. Pozostałe funkcje podłogi tj. skorelowanie detekcji z czasem użytkowania oraz włączaniem oraz wyłączaniem systemu mycia i dezynfekcji pozostaje bez zmian. Zaproponowany system czujników w znacznie większym stopniu zarządza czasem użytkowania oraz systemem mycia i dezynfekcji.

Prosimy o dopuszczenie rozwiązania równoważnego.»

Stosownie do art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. , poz. 1129, z późn. zm.) udziela się wyjaśnień, zgodnie z poniższym:

Zamawiający informuje, że dopuszcza wszystkie równoważne rozwiązania w zakresie systemu detekcji użytkownika toalety.

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Rebek