

E-04 EL. ZACH.

E-01 EL. PN.

E-01 EL. PN.

E-02 EL. WSCH.

LEGENDA

- 1 nr pomieszczenia
20°C temp w pomieszczeniu
1704W moc obliczeniowa

Gr 75/60 – grzejnik łazienkowy. wys./szer.

– grzejnik kanałowy.

PV11-60/60 – grzejnik z gładką płytą przednią i podłączeniem dolnym: wys./dt.

- rurociągi inst. C.O. – obieg 1
rurociągi inst. C.O. – obieg 2
rurociągi inst. C.O. – obieg 3
rurociągi inst. ciepła technologicznego – woda glikol

- 1 pion instalacji C.O. – obieg 1
2 pion instalacji C.O. – obieg 2
3 pion instalacji C.O. – obieg 3
II pion instalacji ciepła technologicznego

UWAGA.

- 16x2
20x2
25x2,5 – rurociągi z polietylenu z wkładką aluminiową w izolacji z pianki o gr. 6mm
32x3
40x3,5
15x1
18x1
22x1,5 – rurociągi z rur stalowych cienkościennych zewnętrznie ocynkowanych
28x1,5
35x1,5

DN32
DN40 – rurociągi z rur stalowych ze szwem

"dM Studio" Pracownia Architektoniczna

Element proj.:	PROJEKT TECHNICZNY		specjalno3:	SANITARNA	data:	1. 2022 r.	skala:	1:100
RYSUNEK:	RZUT PARTERU I PÓŁPIĘTRA - INSTALACJA C.O. I C.T.							nr rys.:
Obiekt:	Budynek "ORANŻERIA"							S.03
Lokalizacja budowy:	Jana Pawła II 4, 21-300 Radzyń Podlaski dz. nr. geod. 1660/7, 1660/8							
Projektant:	inż Elżbieta Ostrowska			upr. nr.		podpis:		
	Uprawnienia w specjalności instalacyjnej inżynierskiej			778/BP/94				
Sprawdzający:	mgr inż Mirosława Kobylifrska			upr. nr.				
	Uprawnienia w specjalności instalacyjnej			278/Lb/99				