

(D)
Dach
0AC 100 W

7830 W

(2/5)
Biuro
+20AC 841 W

LEGENDA
ZR – zawór różnicy ciśnienia
ZO – zawór odcinający
Typ C – rurociągi z rur stalowych
cienkościennych zewnętrznie ocynkowanych

(1/10)
Biuro
+18AC 5584 W

dn 22 G
Q 7830

ZR
dn 20 n 5 kPa

ZO
dn 20

dn 28 G
Q 13970

ZR
dn 25 n 10 kPa

ZO
dn 25

(01/19)
Biuro
+20AC 1764 W

(01/17)
WZęg
+20AC 0 W

ZAWODC
dn 32

ZAWODC
dn 32

(01/16)
WZęg
+20AC 0 W

(01/15)
Pom. techniczne
+16AC 0 W

13970 W

dn 35 G
Q 21800

H=1.91m V=1.01m³/h

"dM Studio" Pracownia Architektoniczna

Element proj.:	PROJEKT TECHNICZNY	specjalność: SANITARNA	data: I. 2022 r.	skala: -
RYSUNEK:	ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.T.			nr rys.:
Obiekt:	Budynek "ORANŻERII"			S.07
Lokalizacja budowy:	Jana Pawła II 4, 21-300 Radzyń Podlaski dz. nr. geod. 1660/7, 1660/8			
Projektant:	inż Elżbieta Ostrowska Uprawnienia w specjalności instalacyjno inżynierskiej	upr.nr. 778/BP/94	podpis:	
Sprawdzający:	mgr inż Mirosława Kobylińska Uprawnienia w specjalności instalacyjnej	upr.nr. 278/Lb/99		